

Kontaktperson

Lennart Gustavsson

Energiteknik

010-516 55 23

lennart.gustavsson@sp.se

Datum

2011-05-06

Beteckning

Sida

1 (1)

Milton Sverige AB

Poppelgatan 28

213 62 MALMÖ

Gaspannor Milton Topline


SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut intygar härmed att gaspannor Milton Topline 15, 25, 45, 80 och 100 utan hinder kan installeras i annat utrymme än särskilt pannrum. Vidare kan nämnda pannor i särskilt pannrum utan särskilda åtgärder, oavsett på vilket våningsplan detta är beläget. Gällande installationsanvisningar för pannan skall tillämpas.

Pannorna har slutet förbränningsluft- och avgassystem och kan därför betraktas som pannrum i sig. Oaktat detta skall de regler om avgasutsläppets placering som gäller tillämpas.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik - Förbrännings- och aerosolteknik

Utfört av

Granskat av


Lennart Gustavsson
Geron Johansson